

CT/D – 0491

Florianópolis, 5 de abril de 2024.

À Senhora
Márcia Regina Ferreira
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações (GEAPI)
Diretoria de Assuntos Legislativos (DIAL)
Secretaria de Estado da Casa Civil
Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rodovia SC – 401, n.º 4.600, Km 15 – Saco Grande
88032-900 Florianópolis - SC
E-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br

Senhora Gerente,

REF.: Processo SCC 4569/2024.

Em atenção ao Ofício n.º 0428/SCC-DIAL-GEAPI, que encaminha a Indicação n.º 0164/2024, subscrita pelo Deputado Volnei Weber, por meio da qual sugere a tomada de providências quanto ao problema do abastecimento de água no loteamento Araucária, Município de São José/SC, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

- O loteamento Araucária está localizado na região norte/nordeste do município, em área de cota elevada. Em função das altas temperaturas ocorridas nos últimos meses, com o conseqüente aumento do consumo de água, podem ocorrer momentos de intermitência no abastecimento.
- Para melhorar o abastecimento de água naquela região de São José e do Município de Biguaçu, com investimento de R\$ 15 milhões, a CASAN está implantando a adutora em diâmetro 600 mm, partindo da rua Valcionei Valdir da Silva (Bairro Ipiranga) até a marginal da BR 101, esquina com a Rua Aduci Arbueis do Nascimento. Essa adutora beneficiará cerca de 80.000 pessoas em ambos os municípios.
- Serão ao total 5.400 metros de tubulação diâmetro 600 mm, sendo que na primeira etapa foram assentados 4.000 metros. A interligação desta etapa foi realizada no dia 2/4/2024 e irá beneficiar, inclusive, o loteamento Araucária, resolvendo os problemas de intermitência que hoje ocorrem.

Ficamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

EDSON MORITZ
Diretor-Presidente

Eng.º PEDRO JOEL HORSTMANN
Diretor de Operação e Expansão

(documento assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **EPE125I2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO JOEL HORSTMANN (CPF: 573.XXX.949-XX) em 05/04/2024 às 12:44:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/07/2021 - 08:54:07 e válido até 20/07/2121 - 08:54:07.

(Assinatura do sistema)



EDSON MORITZ MARTINS DA SILVA (CPF: 290.XXX.239-XX) em 08/04/2024 às 16:18:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 03/04/2023 - 08:42:46 e válido até 03/04/2123 - 08:42:46.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDAyNTk3NI8yNTk3NI8yMDI0X0VQRTEyNUky> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00025976/2024** e o código **EPE125I2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0588/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 8 de abril de 2024.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador, em resposta à Indicação nº 0164/2024, de autoria do Deputado Volnei Weber, encaminho a CT/D – 0491, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, contendo informações a respeito do abastecimento de água no loteamento Araucária, Município de São José.

Respeitosamente,

Marcelo Mendes
Secretário de Estado da Casa Civil, designado*

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

*Ato 43/2024 – DOE 22.185

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **W910JB8A**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCELO MENDES (CPF: 032.XXX.289-XX) em 09/04/2024 às 09:11:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/06/2018 - 17:47:45 e válido até 05/06/2118 - 17:47:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA0NTY5XzQ1NzJfMjAyNF9XOTEwSkI4QQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00004569/2024** e o código **W910JB8A** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.