



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
GERÊNCIA DE OBRAS E PROJETOS**

Ofício nº 289/2023/GEROP

Florianópolis, 03 de julho de 2023.

Em atenção ao Processo digital SCC 8883/2023, que solicita informações acerca do risco de desabamento das marquises da emergência e ambulatório do Hospital Infantil Joana de Gusmão, informamos que providências vêm sendo tomadas através do Processo SES 29516/2023.

Este mesmo Processo SES 29516/2023 complementa as informações inseridas no Processo anterior SCC 8631/2023, com questionamentos sobre o mesmo assunto.

À disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]  
Arq. Aline da Silva  
Matrícula 979.249.0-01



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **MI24N9S1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ALINE DA SILVA** (CPF: 048.XXX.239-XX) em 03/07/2023 às 17:36:48  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:14:46 e válido até 13/07/2118 - 13:14:46.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4ODgzXzg4OTFfMjAyM19NSTI0TjITMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008883/2023** e o código **MI24N9S1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Ofício Nº 294/2023/SES/SGE  
SCC 8883/2023

Florianópolis, 05 de julho de 2023.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1835/SCC-DIAL-GEAPI, o qual encaminha cópia da Indicação nº 0659/2023, subscrita pelo Deputado Mário Motta, por meio da qual solicita informações acerca do risco iminente de desabamento das coberturas de concreto do setor ambulatorio e pronto atendimento do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Município de Florianópolis, encaminhamos o Ofício nº 289/2023/GEROP, informando que providências vem sendo tomadas através do processo SES 29516/2023 complementando as informações já inseridas no processo SCC 8631/2023, sobre o mesmo assunto.

Respeitosamente,

Janine Silveira dos Santos Siqueira  
Superintendente de Gestão Estratégica

A Senhora  
Carmem Emília Bonfá Zanotto  
Secretária de Estado da Saúde  
Florianópolis - SC



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **2M44P0OP**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **JANINE SILVEIRA DOS SANTOS SIQUEIRA** (CPF: 032.XXX.819-XX) em 05/07/2023 às 17:32:26  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/11/2021 - 14:26:24 e válido até 09/11/2121 - 14:26:24.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4ODgzXzg4OTFfMjAyM18yTTQ0UDBPUA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 0008883/2023** e o código **2M44P0OP** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



OFÍCIO Nº 1300/2023 SCC 8883/2023

Florianópolis, 10 de julho de 2023.

Senhora Gerente,

Em resposta ao Ofício nº 1835/SCC-DIAL-GEAPI, contendo cópia da Indicação nº 0659/2023, subscrita pelo Deputado Mário Motta, por meio do qual solicita informações acerca do risco iminente do Hospital Infantil Joana de Gusmão, encaminhamos o Ofício nº 284/2023 e anexo.

Aproveitamos para esclarecer que, embora tenham sido observados indícios de deterioração na parte superior e nas laterais das marquises, não foi constatada a presença de problemas graves, tais como corrosão das armaduras negativas ou danos estruturais visíveis, que possam comprometer a resistência e a segurança da estrutura, conforme a Informação Técnica nº 23 da Diretoria de Fiscalização de Obras Civas e Hidráulicas, pertencente à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, disponibilizada no SES 29516/2023.

Nesse sentido, extrai-se da mencionada Informação Técnica:

"Em visita ao local, através de inspeção visual e acompanhado do Sr. Ademir Afonso Baldissera, engenheiro civil do hospital e do Sr. Antônio Otto, engenheiro civil da SIE, bem como, análise da documentação constante no processo citado na Ementa, não identificamos a ocorrência de graves problemas, tais como corrosão das armaduras negativas ou danos estruturais visíveis, que poderiam comprometer a resistência e segurança da estrutura.

[...]

O revestimento na face superior e laterais das marquises e que serve de proteção mecânica para a impermeabilização, apresenta indícios de deterioração que pode induzir um leigo a achar que sejam falhas na estrutura.

[...]

Diante do exposto e considerando-se os riscos à integridade da própria edificação envolvidos na hipótese de demolição das marquises, bem como ausência visível de indícios de corrosão ou exposição das armaduras negativas que poderiam representar um risco iminente à estrutura, recomendamos fortemente a contratação de empresa especializada para, com equipamentos próprios, realizar testes e inspeções mais aprofundados."

À Senhora  
MÁRCIA REGINA FERREIRA  
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Florianópolis – SC

Red. GABS/LML(CCO)

Rua Esteves Júnior, 160 – 7º andar - Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8847 / 3664 8848  
E-mail: [apoio@saude.sc.gov.br](mailto:apoio@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GABINETE

Diante da manifestação técnica que indica a ausência de risco iminente à estrutura e ressalta a necessidade de realizar testes e inspeções mais detalhadas antes de proceder à demolição das marquises, destaca-se que já estamos em processo de contratação de uma empresa especializada para a elaboração de um laudo técnico da estrutura, bem como para o desenvolvimento de um projeto de recuperação e/ou reforço das marquises do Hospital Infantil Joana de Gusmão, já tendo sido elaborado um Termo de Referência para esse fim.

São essas, Senhora Gerente, as considerações pertinentes ao ofício submetido à análise desta Secretaria de Estado da Saúde.

Atenciosamente,

**Carmen Emília Bonfá Zanotto**  
Secretária de Estado da Saúde  
Deputada Federal (licenciada)  
(assinado digitalmente)

Red. GABS/LML(CCO)

Rua Esteves Júnior, 160 – 7º andar - Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8847 / 3664 8848  
E-mail: [apoiogabs@saude.sc.gov.br](mailto:apoiogabs@saude.sc.gov.br)



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **SI312I3M**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO** (CPF: 514.XXX.459-XX) em 10/07/2023 às 18:43:32

Emitido por: "SGP-e", emitido em 01/04/2021 - 13:53:43 e válido até 01/04/2121 - 13:53:43.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4ODgzXzg4OTFfMjAyM19TSTMxMkkzTQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008883/2023** e o código **SI312I3M** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 2192/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 11 de julho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta à Indicação nº 0659/2023, de autoria do Deputado Mário Motta, encaminho o Ofício nº 1300/2023, da Secretaria de Estado da Saúde, que remete documentos contendo informações a respeito das coberturas de concreto do setor ambulatorio e do pronto-atendimento do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Município de Florianópolis.

Respeitosamente,

**Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior**  
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado  
**MAURO DE NADAL**  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina  
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC  
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br





## Assinaturas do documento



Código para verificação: **7S3D3WR4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR** em 11/07/2023 às 16:23:49

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4ODgzXzg4OTFfMjAyM183UzNEM1dSNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008883/2023** e o código **7S3D3WR4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.